

**kiwa**

Partner for progress

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1352 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten

BBR 6:62

Innehavare: AVK International AB

Bizonvej 1, DK-8464 Galten Danmark

Tel: +45 8754 2100

E-post: sales@avk.dk

Web: http://www.avkvalves.eu/

Produktnamn: AVK Ventil för servisledning, Serie POM, PN 16

Serien omfattar följande delar:

PRK koppling för PE-rör/utvändig gänga - Dragfast instick för PE-rör/utvändig gänga - Dragfast instick för PE-rör - * Dragfast instick för PE-rör, T-topp - PE rörända, PE 100 SDR 11, 200/ 750 mm - PE rörända, PE 100 SDR 11, 200/200 mm - * PE rörända, PE 100 SDR 11, T-topp - PRK koppling för PE-rör - PRK koppling för PE-rör, T-topp.

• Rörtyp: Metallrör

Anslutning: Invändig gänga

• Rörtyp: PE-rör

Anslutning: PRK koppling, dragfast skruvkoppling

Avsedd användning

POM-ventil till sammankoppling av servisledningar för dricksvatten och neutrala vätskor med temperaturer upp till max. 70°C, och arbetstryck 1,6 MPa.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten 1:a meningen och 2:a stycket	6:62
Utformning 1:a och 4:e stycket	6:625

Produktserien har utformats enligt EN 1074 del 1 & 2 och verifierats enligt EN 1074 del 1 & 2/EN 12266. (*Undantag för EN 12266)

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön


Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-11-11
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-11-11
Bilaga 3: Kontroll	2016-11-11
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-11-11


Beslutsdatum: 2016-11-11

Diarienummer: 844/16

Giltigt till: 2021-11-10

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Johnny Ostenfeldt
Handläggare

Kiwa Sverige ABCampus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

bygg@kiwa.se

www.kiwa.se

Bilaga 1
Typgodkännande nr 1352
Produkt: AVK Ventil för servisledning,
Serie POM, PN 16
Innehavare: AVK International A/S

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2016-11-11

Datablad:

16/01-010 08.11.2014 V.47, 16/29-010 03.20.2014 V.43, 16/50-010 03.20.2014 V.49
16/53-010 03.20.2014 V.43, 16/80-016 02.20.2014 V.46, 16/80-005 03.20.2014 V.46
16/83-026 03.20.2014 V.43, 16/90-010 03.20.2014 V.42, 16/93-010 03.20.2014 V.39



-APP5-Rev. BD Frekvens för öppning samt instruktion om moment
-Monteringsanvisning för rördelar 9632500129 Rev AA
-Broschyr Service Connection Systems daterad 2016-10-04

Anm: Inför leverans i Sverige skall tillhörande handlingar finnas på nordiskt språk.

Bilaga 2
Typgodkännande nr 1352
Produkt: AVK Ventil för servisledning,
Serie POM (DI), PN 16
Innehavare: AVK International A/S

PRODUKTMÄRKNING 2016-11-11

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: AVK International A/S
2. Produktnamn: AVK Ventil för servisledning, Serie POM, PN 16
3. Tillverkningsställe: Bizonvej 1, DK-8464 Galten Danmark
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav/klass: DNX, PNX, EN 1074-2, Spindel 1.4104, EPDM, CTC/Vatten/70°C
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 1352 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: Kiwa Sverige

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännande.



Bilaga 3
Typgodkännande nr 1352
Produkt: AVK Ventil för servisledning,
Serie POM, PN 16
Innehavare: AVK International A/S

KONTROLL 2016-11-11

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2016-11-11,

Årlig rapportering:

Typgodkännandet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Typgodkännande nr 1352
Produkt: AVK Ventil för servisledning,
Serie POM, PN 16
Innehavare: AVK International A/S

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2016-11-11

Typgodkännandet grundas på:

- 1-6th edition revision 4MS Scheme for metallic parts dated 27th May 2016
 - 2-VA/DTI AT test rapporter 1.51-17946 (2010-2015)
 - 3-TI INSP (2013-2015)
 - 4-DTI test rapport 727063 daterat 2016.11.03
 - 5-ETA DK VA godkännande 1.51.17946
 - 6-Items in contact with drinking water AVK excel-overview + calculation 11.11.2016
 - 7-KTW/Hy (migration 2013 +W270 2013) test documentation – POM materials
 - 8-Eurofins G19442-JH Migration (migrations) 2012 test documentation – POM materials
 - 9-Eurofins produktvurdering G11972 2012 – POM materials
 - 10-2012/2014 DVGW 8136AT2613/6203BN0116– HD-PE Tubes
 - 11-VA 151.17946 S16/19170 S03 Samlingars täthet
 - 12-Kontrollavtal Dnr. 845/16 daterad 2016-11-09, AVK International A/S & Kiwa Sverige AB
- Bedömningsrapport daterad 2016-11-11 – kan inkludera ovanstående

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johnny Ostenfeldt'.